

Zápis o tlakové zkoušce potrubí

Pro tlak do 4 barů

Ev. číslo: TZ – LJ/194/10/2016-Pr/16/187/5

Název stavby: STL plynovodní přípojka – MAKAK climbing s.r.o., Liberecká 480/104 Jablonec nad Nisou

Místo Liberecká 480/104 Jablonec nad Nisou

Dodavatel: Progres Liberec s.r.o., ul. Vilová čp. 350, 460 10 Liberec 10 – Františkov – ev. č. oprávnění: 0096/8/10/PZ-M-c,e,f,g.

Jméno a příjmení revizního technika : Josef Losenický

Evidenční číslo osvědčení: 0896/8/12/Z-PZ-f

Technické údaje a popis plynovodu (přípojky) – rozsah zkoušeného zařízení: nová středotlaká plynovodní přípojka PE 40 s ochranným opláštěním začíná dýnkem u stávající STL plynovodní přípojky PE d 40, na kterou se bude napojovat a je vedena do sloupku umístěného na hranici soukromého pozemku, ve kterém je ukončena zazátkovaným kulovým kohoutem zn. Venus DN 32 PN 4 a upevněna do držáku zn. Tezap.

DN PE 40 Délka: 2,60 m

Tlaková zkouška započata dne: 19.10.2016 v 10,31hod.

Tlaková zkouška ukončena dne: 19.10.2016 v 11,01hod.

Zkušební médium: VZDUCH **Zkušební přetlak:** 610 kPa

Druh použitého tlakoměru: deformační manometr 0,6% rozsah 0 – 1000 kPa, výrobní číslo tlakoměru 160-892-2007, datum poslední kalibrace 19.1.2015

Závěr: Na základě vykonané zkoušky plynovod (přípojka)

VYHOVUJE

Požadavkům stanovených v projektové dokumentaci zařízení a technických předpisů.

V Liberci dne: 19.10.2016

Josef Losenický – 0896/8/12/Z-PZ-f

.....
Jméno příjmení a evidenční číslo osvědčení



.....
Razítko a podpis RT