

Inspekční certifikát č. 029/2016

vydán v souladu s EN 10 204 – 3.1

Výrobce: Pipelife Czech s.r.o., Otrokovice, Kučovaniny 1778

Výrobek: Trubky ROBUST PIPE z PE100 pro rozvody topných plynů uložené v zemi

Vnější průměr: 40 mm (+ tloušťka ochranného pláště z PE-HD min 1,7 mm)
Tloušťka stěny: 3,7 mm
Tlaková řada: SDR 11

Datum výroby: 22.-23.4. 2016
Výrobní šarže: 029

Dodávka - metráž: 36 x 100 m = 3.600 m Kód výrobku: RPDG 040 037 100+
15 x 10 ks x 6 m = 900 m RPDG 040 037 006+

Barva: oranžovožlutá (vnitřní trubka černá s oranžovožlutými identifikačními pruhy)

Číslo výrobní linky: 5

Výchozí materiál: ELTEX TUB 121 N3000

Šarže materiálu: LIA 26939

Značení na trubce: metráž PIPELIFE GAS PE100 ROBUST PIPE OCHRAN. POVLAK PE-HD
40x3,7 B SDR 11 ČSN EN 1555 datum výroby směna ... linka ... š... D
GAS PE100 ROBUST PIPE !!! OCHRANNÝ PLÁŠŤ !!!

Granulát : Zkoušky dle ČSN EN 1555-1:		požadavek	naměřeno
- hustota		> 930 kg/m ³	959 kg/m ³
- index toku taveniny MFR		0,2-1,4 g/10 min	0,25 g/10 min
- index toku taveniny MFR		>20 min	123,80 min
Trubka : Zkoušky dle ČSN EN 1555-2:		požadavek	naměřeno
- hydrostat. pevnost 80 st.C/napětí 5,4 MPa		165 hod	> 165 hod
- tažnost		> 350 %	462 %
- podélná stálost (smrštění)		< 3 %	1,7 %
- index toku taveniny MFR		0,2-1,4 g/10 min	0,25 g/10 min
- oxidační indukční doba OIT		>20 min	109,8 min
- vnější průměr minimální		40,0 mm	40,0 mm
- vnější průměr maximální		40,4 mm	40,1 mm
- tloušťka stěny minimální		3,7 mm	3,8 mm
- tloušťka stěny maximální		4,2 mm	4,2 mm
- ovalita		1,4 mm	1,0 mm

Výrobce deklaruje, že hodnoty naměřené při výstupní kontrole odpovídají požadavkům ČSN EN 1555

Otrokovice 2.5.2016

PIPELIFE
Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778
765 02 Otrokovice 3

Martin Vajdílek
manažer kvality



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 66/16

1. Výrobce, vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení

Obchodní jméno: PIPELIFE Czech, s.r.o.
Sídlo: Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice
IČO: 60709391

2. Údaje o výrobku

Název: Chráničky z PE s ochranou vrstvou
Použití: Ochrana kabelových přechodů a mechanická ochrana
metalických a optických kabelů
Sortiment: d 32 – 225 mm

3. Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda

ČSN EN 61386-24, ČSN EN ISO 3126

4. Autorizovaná osoba zúčastněná na posouzení shody

Název: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Sídlo: tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín - Louky
Identifikace: AO č. 224
Nález: Zkušební protokol č.j. 462201577/2016

5. Zvolený postup posuzování shody

ITC, a.s. Zlín, AO 224, provedl zkoušky typu výrobku a posoudila shodu typu výrobku s technickou specifikací, vystavila Zkušební protokol č.j. 462201577 ze dne 18.2.2016
Pro posouzení shody byla pořízena příslušná dokumentace.

6. Potvrzujeme, že

- Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použití, výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky,
- Výrobce má certifikovaný
 - systém řízení jakosti v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2008
 - systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001:2005

V Otrokovících, dne 1.3.2016

PIPELIFE
Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778
765 02 Otrokovice


Martin VAJDÍK
Kvality manažer



TEZAP Štěnovice s.r.o.
Plzeňská 179
332 09 Štěnovice
Česká republika

tel: 377 916 318

Progres Liberec s.r.o.
Vilová 350, 460 10 Liberec 10
IČ 25401645, DIČ CZ 25401645
e-mail: tezap@tezap.cz
www: www.tezap.cz

Zákazník: Fittingservis Liberec
Zakázka: 653/16

ČSN EN1555-3


Atest číslo : **1298 / 2016**

Výrobek	Název	Závitová přechodka PE 100 L1500 s ochranným pláštěm		
Počet kusů		30	✓	
Rozměr/Technické podmínky/Typ		40	TP 01/1993 aktual. č.11 z 17.10.2008	TZPIV
Katalogové číslo/SDR/PN		100955	11	4

Certifikace	1	ITC Zlín AO č.:224	Certifikát	č. 07 0122 V/AO/c
			STO	č. AO 224-17/2007/c
	2	VÚSAPL, a.s. Nitra	Protokol počáteční zkoušky	S 06/11/0009/3702/S0

Identifikace materiálu	Rozměr	Norma	Materiál	Atest	Šarže PE
PE Trubka s ochr. pláštěm	40x3,7	ČSN EN1555-2	PE100	3753/16	110216 ✓

Zkoušky	Pneumatická zkouška těsnosti	Zkušební přetlak:	0,8 MPa
---------	------------------------------	-------------------	---------



TECHNICKÉ ÚDAJE

- Přechodový spoj PE-ocel vyrobený podle ČSN EN1555-3 je určen pro tlakové rozvody topných plynů (zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynná fáze propanu)
- Přechodový díl závitových přechodek je vyroben z uhlíkové oceli a je galvanicky pozinkován
- PE část přechodky je vyrobena z PE trubek podle ČSN EN1555-2 z materiálu dle specifikace
- Tento výrobek byl vyroben v podmínkách systému managementu jakosti, který je ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2009, přičemž tento systém byl certifikován Bureau Veritas pod č. certifikátu: CZ003277-1

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Na jakost, provedení a vlastnosti výrobku poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje výrobku odběrateli.
- Výrobce ručí za výrobek za předpokladu, že při dopravě, skladování a montáži budou dodrženy platné předpisy, normy a pokyny návodu na montáž.
- Pokud se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena odběratelem, uživatelem nebo neodvratitelnou událostí, bude výrobek odběrateli bezplatně vyměněn za nový.
- Při reklamaci nutno předložit tento atest, výrobek, udat plnou adresu reklamujícího a uvést okolnosti, za kterých k vadě došlo.
- Záruční list bez data prodeje a razítka výrobce je neplatný.
- Součástí záručního listu je návod k použití

Datum vystavení dokladu 25. 7. 2016

Otisk razítka a podpis

Datum expedice

TEZAP ŠTĚNOVICE
s.r.o.
332 09 ŠTĚNOVICE Tel: 377 916 317-8
DIČ: CZ46834904

25. 07. 2016

Progres Liberec s. r. o.
Vilová 350, 460 10 Liberec 10
IČ 25401645, DIČ CZ25401645 ③
Tel.: 482 313 289, fax: 482 313 315

INVOS spol. s r. o. – výrobce fólií, sáčků, pytlů, reklamních tašek
Svárov 83, 687 13 Březolupy, IČO: 44004036

Prohlášení

Prohlášení je vydané pro společnost:

Petr Sejková - FITING SERVIS

V. Nezvala 4498/7a

466 02 Jablonec nad Nisou

Na základě Vašeho požadavku ve výše uvedené věci Vám sdělujeme, že na uvedený námi vyrobený výrobek - **Výstražnou fólii z LDPE** nemáme povinnost vydávat prohlášení o shodě.

Tento výrobek není uveden v seznamu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. ze dne 13. července 2005 dle zákona č. 22/1997 Sb.

Jedná se o technickou fólii, která má výstražný a identifikační účinek.

Fólie byla ověřena akreditovanou zkušebnou - ITC Zlín, podrobená fyzikálně mechanickým zkouškám dle ČSN 73 6006 a ČSN EN 12613.

Zjištěné fyzikálně-mechanické vlastnosti jsou uvedeny ve zkušebním protokolu č. 412202073.

S pozdravem

inuos spol. s r. o. ④
Svárov 83, ☎ 572 430 331
687 13 Březolupy
DIČ: CZ44004036
Ing. Lenka Kutějová
Technolog

Ve Svárově, 15. 1. 2016

Výrobce: **nkt cables s.r.o.**, závod Vrchlabí (IČO: 27203395)

Adresa výrob. místa: Českých bratří 509, 543 14 Vrchlabí, Česká republika

vydává toto

ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo: **1312-20-PES**,

způsob posouzení shody: **Zákon č. 22/1997 Sb., § 12 odst. (3) písm. a)** (technické požadavky na výrobky).

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek
(na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako jeho do oběhu uvedené provedení)
je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný
a byla přijata veškerá opatření, aby výrobek byl ve shodě s níže uvedenými požadavky.

Výrobek: **Jednožilový vodič s plným jádrem a dvojitou PVC izolací**

Značka / typ: **CYY**

Parametry: **(1,5÷16) mm²; 450/750 V**

Výrobek je ve shodě s požadavky těchto technických předpisů:

(národní normy nebo jiné specifikace)	
PN-KV-081-09 Ed.1 : 2009	

Výrobek je ve shodě s požadavky těchto legislativních předpisů (v platném znění):

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí)	Směrnice EP a Rady č. 2006/95/ES (harmonizace právních předpisů členských států) Směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU (RoHS = omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních)
--	---

Rok umístění CE: **2012**

Zkušební protokol: č. **324 / 2012** ze dne **9. 11. 2012**, vydal:
Laboratoře **nkt cables Vrchlabí**
543 14 Vrchlabí, Českých bratří 509

Poznámky: Výrobek je vhodný jako propojovací silový vodič pro pevné uložení (v rozváděcích, instalačních trubkách a lištách apod., je možné i uložení do země).
Rozsah provozních teplot (-15 ÷ +70) °C.
V případě uložení do země je vodič určen jen pro detekční a signální účely, nesmí sloužit pro přenos silové energie.

Místo a datum vydání Prohlášení:
Časové omezení platnosti Prohlášení:
Jméno, funkce a podpis pověřené osoby:

Vrchlabí, 4. 12. 2013

(není)

Jiří Erben, referent jakosti



ČESKÁ REPUBLIKA

Progres Liberec s. r. o.
Vilová 350, 460 10 Liberec 10
IČ 25401645, DIČ CZ25401645 ③
Tel.: 482 313 289, fax: 482 313 315

Nicoll Česká republika, s.r.o.
se sídlem Průmyslová 367, 252 42 Vestec
IČ: 63997631

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,

na výrobek

Elektrotvarovky FRIALEN, materiál PE 100 (ELTEX TUB 121 – černý, Borsafe HE 3490-LS, Borsafe HE 3490-IM) a tvarovky pro svařování na tupo, materiál PE 100 (ELTEX TUB 121 – černý, Borsafe HE 3490-LS, Borsafe HE 3490-IM, Finathene XS 10 B), d 20 mm až d 1200 mm, SDR 11, SDR 17 pro tlakové rozvody topných plynů (topné plyny: zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynná fáze propanu)

výrobce

Elektrotvarovky

FRIATEC AG, Steinzeugstrasse 50, D-68229 Mannheim, SRN

Tvarovky pro svařování na tupo

Bänninger Kunststoff-Produkte GmbH, Bänningerstrasse 1, D-35447 Reiskirchen, SRN
FIP-Formatura Iniezione Polimeri S.p.A., Localita Pian di Parata, 16015 Casella-Genova, Itálie

Simona AG, Teichweg 16, 55606 Kirn, SRN

STAR Kunststoffverarbeitungs GmbH, Schepersweg 41-61, D-46485 Wesel, SRN

určený pro

tlakové rozvody topných plynů

Tímto prohlášením potvrzují, že uvedený výrobek splňuje technické požadavky uvedené v technické specifikaci a v těchto technických předpisech:

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

a je za podmínek uvedeného užití výrobku ve stavbě bezpečný.

Prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trhu s technickou dokumentací a technickými požadavky a že výrobek odpovídá technické specifikaci.


Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nálezů a rozhodnutí AO:

1. Certifikát výrobku č. 05 0318 V/AO/e ze dne 17. 12. 2015
2. STO – AO 224 – 1911/2005/e ze dne 17. 12. 2015
3. Závěrečný protokol č. 7935 01418/2015 ze dne 17. 12. 2015

Uvedené nálezy a rozhodnutí jsou vydané Autorizovanou osobou č. 224 – ITC – Institutem pro testování a certifikaci, a. s. Zlín, Česká republika.

Ve Vestci dne 04. 01. 2016


Ing. Aleš Macháček
jednatel firmy