

## "Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ T.G.M.

### ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: **Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ T.G.M.**

Objednatel: Městská část Praha 7  
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín s.r.o.  
Mostní 5552, 760 01 Zlín

Část: **SO 01 Venkovní sportoviště**

Název ZL: **Změna drenážního asfaltu na pružnou ET podložku**

#### **Důvod změny :**

se o změny rozsahu stavebních prací spočívající v záměně položky soupisu stavebních prací ke změnu drenážního asfaltu na ET podložku, přičemž platí, že se jedná o srovnatelný materiál, je stejná jako cena nahrazované položky a současně, že tento nový materiál je kvalitativně stejně lepší.

#### **Technický popis změny :**

Místo drenážního asfaltu tl. 70 mm bude provedena pružná podložka ET tl. 70 mm. Dojde tak k provozně technických charakteristik souvrství - zvýšení pružnosti při zachování plné vodopropustnosti.


#### **Poznámky:**

Důvodem záměny ET podložky za asfaltové souvrství je větší pružnost celkové skladby sportovního povrchu. ET podložka na rozdíl od živичného souvrství (asfaltu) zajistí pružnost podkladu a nahradí podkladní vrstvu drenážního asfaltu, případně betonu. Povrch je vodopropustný a je tvořen směsí pryžového černého recyklovaného SBR granulátu, kameniva a polyuretanového pojiva. Testovací norma: 18035/7. Tento povrch splňuje veškeré požadavky IAAF specifikace pro umělé povrchy atletického stadionu. Spojením ET podložky a TARTANU (EPDM) se docílí sportovního souvrství, které je pružné a lehké na cvičence.

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH **0,00 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): 0 dní

Dopad do standardu (je-li nějaký): není

Schválil: 	Podpis:		Datum:
(TDI)			

**č. 05a**

Jedná konkrétně o přibližná cena výjímky nebo
ke zlepšení kvality.
vnějšího radí řešení dle DIN ceny drah. výjímky pro