

Zhotovitel: OHLŽS,a.s.,divize Technologie

objednatel: SŽDC,OŘ Brno

Název akce: TNS Ostrov nad Oslavou a H.Brod
poškození atmosférickým přepětím při bouřce.

Reklamacie č.8- zařízení MŘS a SKŘ-porucha řídicího počítače,
rozvodna 25kV,FKZ - balanční ochrana

Balanční ochrana	kč/ks	1	0,00	kč
Balanční ochrana po opravě (HB)	kč/ks	1	0,00	kč
Svodič přepětí SBK-0 36/5 (HB)	kč/ks	1	0,00	kč
Počítač	kč/ks	1	0,00	kč
monitor	kč/ks	2	0,00	kč
převodník VGA to DVI	kč/ks	1	0,00	kč
demontáž,montáž	kč/hod	20	0,00	kč
konfigurace PC funkční zkoušky	kč/hod	8	0,00	kč
doprava technik	kč/hod	240	0,00	kč

Celkem: **113 842,00** Kč

předal:

datum:

Podpis:

vedoucí projektu T151 - revize a servis,

adresa:

OHLŽS,a.s.Burešova 938/17,602 00 Brno,Veveří
divize Technologie
Světlá 5,614 00 Brno

převzal:

za SŽDC:

datum:

Podpis:

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **125306**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 7096bd57-2b3f-4f95-802e-609374353431

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **18.10.2018 08:05:09**



fee07670-816b-45ec-b93a-05f5aa9090dd