

NABÍDKA

Objednatel: ZŠ Štefánikova 566, Hradec Králové

Akce: Klimatizování kanceláří (ředitel, ekonom, personální)

Kontakt: Mgr. [REDACTED]

Požadovaný výkon chlazení á 1,7 kW

Kalkulace ceny:

				DAIKIN po slevě				
				jednotk.cena Kč	dodávka Kč	montáž Kč	celkem Kč	
1.1	Venkovní DAIKIN RXF20A (230V)	chl. v. 2 kW	ks	3	14 300	38 610	5 700	44 310
1.2	Vnitřní DAIKIN nástěnná FTXF20A (ovladač infra)		ks	3	6 861	18 525	5 250	23 775
2.	Cu potrubí + izolace + komunikace		b.m.	27	350	9 450	2 700	12 150
3.	Konzola venk. Jednotky, chem. H.		ks	3	950	2 850	500	3 350
4.	Odvod kondenzátu,		m	16	70	1 120	480	1 600
5.1	Instalační kanál 100/40, tvarovky		m	7	135	945	350	1 295
5.2	Instalační kanál 120/40, tvarovky		m	7	165	1 155	350	1 505
6.	Mimost. doprava, chladivo, zprovoznění		sb	1	2 250	2 250	0	2 250
7.	Cena bez DPH						15 330	90 235
8.	DPH 21%							18 949
9.	Celková cena s DPH							<u>109 184</u>

Technické řešení projednáno s Mgr. Bc. Romanem Poldou.
Stavební průchody budou začištěny. Malba není předmětem nabídky.

Připravenost: (zajistí objednatel)

3x přívod elektro CYKY 3Cx1,5, jištění 10A/B (k venkovním jednotkám)

17.10.2018