

Objednávka vydaná číslo OZT/18/06818 / Za

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČO: 00179906 DIČ: CZ00179906

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **24639511/0710**

Plátce DPH: **Ano**

Dodavatel :

PULSKLIMA, spol. s r. o.

Andělská cesta 609/11

460 01 Liberec 12

Telefon:

Fax: **485 122 109**

E-mail: **pulsklima@pulsklima.cz**

Předpokládám dodání do:

Datum vystavení : 16.10.2018

Datum odeslání : 16.10.2018


Datum splnění :

Objednáváme u Vás :

č.ř.	název položky	množství mj
1.	Validace operačních sálů č. 6,7,8,9	1

Objednáváme validaci operačních sálů č. 6, 7, 8, 9 včetně výměny HEPA filtrů. Termín: leden 2018 (do 21.1.2019).
Prosíme, o vystavení cenové nabídky.

Požadovaný termín splnění objednávky: 21.1.2019

Kontaktní osoba: 

N.S.: 7400 | COS společné náklady

Dodací podmínky:


Dodavatel je povinen:

- na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z. č. 235/2004 Sb. zveřejněn,
- veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit,
- fakturu označit číslem této objednávky! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové středisko, výrobní a inventární číslo přístroje, čitelné jméno pracovníka kliniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko,
- je-li předmětem objednávky bezpečnostně technická kontrola (BTK) dle zákona č. 268/2014 Sb., je nutné dodat objednateli protokol o jejím provedení v souladu s tímto zákonem, dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u výrobce nebo autorizované osoby dle § 64, § 65, § 66,
- při plnění v hodnotě 50.000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabídku, která musí být před realizací odběratelem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se zveřejněním všech dokumentů dle platných právních předpisů.

Při nesplnění těchto podmínek bude faktura vrácena !!!

Doba splatnosti faktury je 30 dnů ode dne vystavení faktury.

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s podmínkami této objednávky.



Objednávající: 

Datum: 22.10.2018

N03EXT01_Objednávka

Strana: 1/1

Fakultní nemocnice Hradec Králové
 OZT
 [Redacted]

V Liberci dne 17.10.2018

Akce : FNHK, Bedrnův pavilon - Výměna (všech) HEPA filtrů + validační (klasifikační) měření operačních sálů a jejich zázemí

CN č. : 18/756

Věc : CN na výměnu (všech) HEPA filtrů a validačního (klasifikačního) měření operačních sálů a jejich zázemí

Na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme CN č. 18/756 na dodávku a výměnu všech HEPA filtrů a následného validačního (klasifikačního) měření operačních sálů a jejich přílehlých prostor - zázemí. Cena za provedené montáže a měření je kalkulována v jedné etapě - (1x víkend) zahájení v pátek, dokončení v sobotu večer nebo v neděli).

Pol.	Materiál	ks	Jednotková cena mat.	Celkem cena mat.	Jednotková Cena mont.	Celkem Cena mont.	Celkem Cena
1	Dodávka HEPA filtrů pro laminární stropy	8	3 843 Kč	30 744 Kč	0 Kč	0 Kč	30 744 Kč
2	Dodávka HEPA filtrů 570x570/117 560m3	8	3 222 Kč	25 776 Kč	0 Kč	0 Kč	25 776 Kč
3	Dodávka HEPA filtrů 457x457/117 490m3	4	2 985 Kč	11 940 Kč	0 Kč	0 Kč	11 940 Kč
4	Dodávka HEPA filtrů 457x457/117 360m3	4	2 683 Kč	10 732 Kč	0 Kč	0 Kč	10 732 Kč
5	Dodávka HEPA filtrů 305x305/117 220m3	6	1 952 Kč	11 712 Kč	0 Kč	0 Kč	11 712 Kč
6	Demontáž + montáž HEPA filtrů - 1.část	1	0 Kč	0 Kč	16 825 Kč	16 825 Kč	16 825 Kč
7	Demontáž + montáž HEPA filtrů - 2. část	1	0 Kč	0 Kč	16 825 Kč	16 825 Kč	16 825 Kč
8	Validační měření - část 1 + 2	1	0 Kč	0 Kč	137 356 Kč	137 356 Kč	137 356 Kč
9	Spoluúčast fa. Pulsklima při měření - část 1	1	0 Kč	0 Kč	13 086 Kč	13 086 Kč	13 086 Kč
10	Spoluúčast fa. Pulsklima při měření - část 2	1	0 Kč	0 Kč	13 086 Kč	13 086 Kč	13 086 Kč
11	Doprava	1	13 900 Kč	13 900 Kč	0 Kč	0 Kč	13 900 Kč
				104 804 Kč		197 178 Kč	301 982 Kč
CELKEM bez DPH							301 982 Kč
DPH 21%							63 416 Kč
Celkem včetně DPH 21% :							365 398 Kč

- Pozn.:** - CN zahrnuje pouze položky výše uvedené
 - CN nezahrnuje odvoz a likvidaci starých filtrů. Filtry budou složeny na místo určené objednatelem.
 Objednatel zajistí jejich odvoz a likvidaci.
 - Spoluúčast fa. Pulsklima při měření - zajištění demontáže a zpětné montáže laminarizátorů, vířivých vyústek atd.
 - Zařízení VZT pro operační sály a jejich zázemí musí být v pořádku, funkční a vyčištěné včetně filtrů ve VZT jedn.
 V případě námi nezaviněného prostoje, bude tento čas účtován dle skutečnosti v sazbě 907Kč/hod. za práci jednoho technika.

Měření obsahuje :

- Defektoskopii (itěgritu) 30ks nově osazených HEPA filtrů
- Měření částic (4x operační sál + zázemíoperačních sálů)
- Měření přetlaků
- Měření teploty
- Měření vlhkosti
- Vypracování validační zprávy o naměřených hodnotách

S pozdravem

 [Redacted]
 Technik - Realizace z
 Pulsklima spol. s r.o.

