

**Podklad pro přílohu č. 2 ke Smlouvě o dodávce pitné vody a o odvádění a čištění odpadní vod**  
**č.: 20040940**

**Výpočet množství odváděných srážkových vod**

Dle § 20 odst. 6 zákona č. 274/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 31 odst. 2 vyhlášky 428/2001 Sb., o provozování vodovodů a kanalizací, ve znění pozdějších předpisů.

**ODBĚRATEL: Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256**

**ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA: Kijevská 1909/7, 568 02 Svitavy**

Druh plochy	Plocha v m <sup>2</sup>	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha m <sup>2</sup> (plocha x odtok. součinitel)
A- zastavěné a těžce propustné	911	0,9	819,9
B- lehce propustné	0	0,4	0
C- kryté vegetací	0	0,05	0
<b>CELKEM</b>	<b>911</b>		<b>819,9</b>
<b>Roční množství odvádění srážkových vod:</b>	<b>819,9 m<sup>2</sup> x 0,651 m/rok = 534 m<sup>3</sup></b>		

**Výpočet ročního množství odváděných srážkových vod: (celková redukovaná plocha x dlouhodobý srážkový normál)**

**Roční množství srážkových vod v m<sup>3</sup> = redukovaná plocha x dlouhodobý srážkový normál. Fakturace srážkových vod bude prováděna podle smlouvy (bod: četnost fakturace a případná dohoda o zálohách).  
Cena za m<sup>3</sup> srážkových vod je stejná jako cena za m<sup>3</sup> stočného.**

**Dlouhodobý srážkový normál: 0,651 m/rok** za období 1961 – 1990 na území katastru obce Svitavy

**Množství srážkových vod/rok: 534 m<sup>3</sup>**

**V případě, že srážkové vody nejsou odkanalizovány do veřejné kanalizace, uveďte, jak jsou likvidovány:**

**POZNÁMKA:**

V Hradci nad Svitavou dne 15. října 2018

.....  
Jaromír Hurých, jednatel  
Vodárenská Svitavy s.r.o.

.....  
PhDr. Bc. Radim Dřímál, ředitel  
Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256

- 
- Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou, IČ: 27549704, DIČ: CZ 27549704
  - zápis do OR: Krajský soud v Hradci Králové, zn. C 25565
  - bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy, č.ú.: 1220852349/0800
-

