

dodatek č.5
SMLOUVA O DÍLO *č. 3/07/1320/0001*
 evid.č.: 070801-RAS

na provádění servisních prací a revizí na technických zařízeních v objektech

Technické správy komunikací hl. m. Prahy



I. Smluvní strany

TSKRP006W1WS

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
se sídlem: Řásnovka 8
110 15 Praha 1

Zastoupen: Ing. Šárkou Pekárkovou
ekonomicko-obchodní náměstek

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
č.ú.:

a

Zhotovitel: Pointec, s.r.o.
se sídlem: Svatá 221, 267 51 Zdice
provozovna: Plzeňská 1927, 266 01 Beroun

Zastoupen: Daniel Stryk
jednatel společnosti

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
č.ú.:

5

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření Smlouvy na provádění pravidelných servisních prohlídek a kontrol funkčnosti, revizí a odborných technických prohlídek na technických zařízeních, instalovaných v objetech TSK hl. m. Prahy. Jedná se o tyto činnosti:

- a. Servis a revize na klimatizačních a VZT zařízeních v objektu Štefánikův Most
Podrobná specifikace zařízení a prováděných prací je uvedena v příloze č.1 tohoto dodatku.
O provedených úkonech bude zhotovitelem vyhotoven protokol s popisem provedených prací a stavu zařízení, který bude přiložen k faktuře za provedené práce.

Ostatní body Smlouvy se nemění.

Přílohy - 1: tabulka zařízení a činností, specifikace ceny

V Berouně dne: 9.9.2014

V Praze dne: 9.9. 2014

za z
Dan
jedn

za objednatele

Ing. Sárka Pekárková
ekonomicko-obchodní náměstek

pointec

Pointec, s.r.o.
Svatá 221, 267 51 okr. Beroun
IČ: 27109771 | DIČ: CZ27109771
Tel.: 732 556 271
www.pointec.cz



TSK Stefánikův Most - rozpočet servisu klimatizace a VZT

pol	popis	cena za m.j.	mn.	m.j.	cena celkem
3.01	pravidelná servisní prohlídka klimatizačního zařízení venkovní jednotka MultiInvertor Acond AGM4-36 $Q_{CH}=2,9-10,7kW$, $Q_T=2,5-11kW$ + 2x vnitřní jednotka AGM-18i - $Q_{CH}=2x5,0kW$				
3.02	pravidelná servisní prohlídka klimatizačního zařízení venkovní jednotka MultiInvertor Acond AGM3-24 $Q_{CH}=1,9-7,8kW$, $Q_T=1,9-9,5kW$ + 3x vnitřní jednotka AGM-09i - $Q_{CH}=3x2,6kW$				
3.03	pravidelná servisní prohlídka VZT zařízení VZT zařízení č.1 - EHR 325 Ekonovent® větrací jednotka s rekuperací tepla větrací jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem účinnost 93%, možnost zpětného zisku vlhkosti, standard ovládacím panelem, $Q_{p/O}=325m^3/h$				
3.04	9.11.15 - dodání a výměna filtrů ve VZT EHR 325 Ekonovent® větrací jednotka s rekuperací tepla, kontrola nastavení a chodu klimatizačních jednotek (přepnuto na topení), zaškolení obsluhy na VZT i klima zařízení				
3.05	filtrační vložka				
3.06	doprava po Praze				
cena za prohlídku celkem bez DPH:					