



Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 29. března 2017
Č.j. SPH 582/2017

Závazné stanovisko

Kanceláře prezidenta republiky – Odbor památkové péče

k Dodatku č. 1 Projektové dokumentace – „Severní výběžek – rekonstrukce interiéru“

Kancelář prezidenta republiky – Odbor památkové péče, příslušná podle § 2 vládního nařízení č. 55/1954 Sb. O chráněné oblasti Pražského hradu, vydává na základě § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 S. o státní památkové péči, toto závazné stanovisko:

Správa Pražského hradu, příspěvková organizace, příslušná hospodařit s majetkem, tvořícím areál Pražského hradu, předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. Žádost č.j.: SPH 582/2017 o závazné památkové stanovisko k dodatku č. 1 PD – Severní výběžek – rekonstrukce interiéru. Přílohou žádosti je projektová dokumentace „Praha 1 Pražský hrad, Severní výběžek – rekonstrukce interiéru. Dodatek č. 1“, vypracovaná Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní stavby TŠ (ing. Arch. Tomáš Šantavý) v lednu 2017. Jde o dodatek k původnímu projektu č.j. SPH 2116/2015; tento dodatek se týká dílčích dodatečných změn v řešení části interiéru v souvislosti se zavedením bezpečnostních opatření v areálu Pražského hradu a reaguje na záporné stanovisko Odboru památkové péče KPR k dodatečným zásahům do historického zdiva v souvislosti s návrhem umístění rekuperačních jednotek v přízemí budovy.

Kancelář prezidenta republiky – Odbor památkové péče žádost posoudil z hlediska zájmů státní památkové péče na ochraně Pražského hradu, který je včetně jeho areálu nařízením vlády č. 147/1999 Sb. o prohlášení a zrušení některých kulturních památek za národní kulturní památky, prohlášen za národní kulturní památku, a stanoví:

Navržené změny projektu rekonstrukce interiéru Severního výběžku Nového královského paláce jsou přípustné za následujících podmínek:

Drobné úpravy interiéru přízemí paláce, které si dodatečně vynutila zvýšená bezpečnostní opatření v areálu Pražského hradu, se týkají nového zprovoznění vstupu z l. nádvoří do strážnice v 1. nadzemním podlaží, osazení zvonku ke vstupním dveřím, dodatečného předělení šatny (oddělení pánské a dámské části) a s tím související změny osazení radiátoru ústředního vytápění. Tyto úpravy jsou přípustné, pokud budou provedeny tak, aby nedošlo k zásahům do historického zdiva paláce a k poškození stávajících prvků.

Dodatečně vznesený požadavek na osazení rekuperačních jednotek v přízemí objektu, vyplývající z nové směrnice 2009/12/ES, byl zrušen. Vzhledem k tomu, že od tohoto záměru, jehož realizace by znamenala zásah do historického obvodového zdiva, což ovšem odporovalo předem vydanému stanovisku Odboru památkové péče KPR, bylo projektantem nakonec upuštěno, zůstává v platnosti původní projekt.

Do původních dubových klasicistních dveří s klasově členěným pláštěm (v dokumentaci označených DR 125/P), jejichž funkčnost má být v rámci rekonstrukce obnovena, nebude nijak zasahováno. Nelze provést zafrézování obvodového těsnění do rámu dveřního křídla ani doplnit nový bezpečnostní zámek, který by bylo nutno zadlabat. Dveře byly nedávno restaurovány a stávající historický zámek je plně funkční.

Odůvodnění:

Správa Pražského hradu předložila žádost o závazné stanovisko k dodatku č. 1 - PD – Severní výběžek – rekonstrukce interiéru (č. j. SPH 582/2017). Přílohou této žádosti je výše uvedená projektová dokumentace.

Kancelář prezidenta republiky při posouzení žádosti a stanovení požadavků uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí vycházela z posouzení předložené projektové dokumentace pro provedení stavby. Tato dokumentace řeší dodatečné dílčí úpravy interiéru a ruší dodatečný návrh na osazení rekuperačních jednotek.

Dodatečné úpravy, navržené uvedeným dodatkem k projektové dokumentaci, lze provést bez závažných zásahů do historického zdiva, omítek a detailů. Dodatečně vznesený požadavek na provedení rekuperačních jednotek v přízemí objektu, vyplývající z nové směrnice 2009/12/ES, byl zrušen. Do historických dveří v nově zprovozněném vstupu z I. nádvoří nelze zasahovat zejména z památkových důvodů, protože mimo jiné patří do relativně malé skupiny originálních historických truhlářských prvků zachovaných na průčelí křídel Nového paláce Pražského hradu. Z technického hlediska by došlo k nevratnému zásahu, který by vedl k značnému oslabení rámu a nakonec i funkčnosti dveřního křídla.

Toto závazné stanovisko vychází z § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., podle něhož se v závazném stanovisku orgán státní památkové péče vyjádří, zda práce v uvedené žádosti o závazné stanovisko jsou z hlediska zájmů památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést; základní podmínky musí vycházet ze současného stavu a poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace tohoto záměru.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Takové odvolání lze podat až proti rozhodnutí, které bude na základě závazného stanoviska vydáno.

Vyřizuje ing. Arch. Zdeněk Lukeš



Ing. Arch. Petr Chotěbor, CSc.
zástupce ředitele Odboru památkové péče
Kanceláře prezidenta republiky

