

Příloha č. 2 Smlouvy o dodávce tepelné energie

Přihláška k odběru z domovní předávací stanice (DPS)

- tepelné energie pro vytápění (TE UV)

Dodavatel: ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Číslo smlouvy	Pořadové číslo přihlášky	Název odběrného místa	Platnost ode dne
1010	2106	1794 Hálkova-nebyt,DPS 255	1. 1. 2019

1. Údaje o odběrateli

- 1.1. Odběratel: Město Česká Lípa
- 1.2. Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01, Česká Lípa
- 1.3. Obch. rejstřík:
- 1.4. IČO: 00260428
- 1.5. DIČ (plátce/neplátce):
- 1.6. Bank. spojení:
- 1.7. Číslo účtu:
- 1.8. Zastoupený: Mgr. Romana Žatecká

2. Údaje o zdroji tepla

Název a umístění zdroje tepla: Kotelna Holý vrch (okruh Holý vrch, Slovanka)
Česká Lípa

3. Údaje o odběrném místě

- 3.1. Ulice a č.p.: Hálkova 1794
- 3.2. Cenová lokalita: Česká Lípa
- 3.3. Úroveň předání: sekundární z DPS
- 3.4. Místo předání dodávky:
TE UV - výstup z DPS do odběrného zařízení odběratele

3.5. Účel dodávky tepelné energie:

TE UV - byty	N
- nebyty	A

(A - ano , N – ne)

4. Technické parametry dodávky

4.1. Primární teplotonosná látka – teplá voda:

Teplota přívodu - otopné období	105	°C
Teplota zpátečky - otopné období max.	70	°C
Teplota přívodu - mimo otopné období	75	°C
Teplota zpátečky - mimo otopné období max.	50	°C
Pracovní tlak	385-415	kPa

Noční útlum	N	
Od	22.00	hod.
Do	6.00	hod.

(A - ano , N - ne)

5. Přípojné parametry odběrného místa

Dodávka TE UV

Maximální požadovaný příkon (na základě informace odběratele)	261	kW
Předpoklad roční dodávky	364	GJ
- z toho: byty		GJ
nebyty	364	GJ

Výměra podlahových ploch	820,88	m ²
- z toho: byty		m ²
nebyty	820,88	m ²
společné prostory		m ²

6. Měření dodávek (místo měření)

Měření TE UV

Stanovené měřidlo na vstupu do DPS	A
------------------------------------	---

(A - ano , N - ne)

7. Pověřené kontaktní osoby dodavatele

	<i>jméno a příjmení</i>	<i>telefon</i>	<i>mobil</i>	<i>e-mail</i>
Technické oddělení	René Heide	487 805 902	724 162 626	rene.heide@mvv.cz
Obchodní oddělení	Jan Jukl	487 805 919	724 978 751	jan.jukl@mvv.cz
Dispečink	dispečer	487 834 066	602 457 788	---

8. Pověřené kontaktní osoby odběratele

	<i>jméno a příjmení</i>	<i>mobil</i>	<i>e-mail</i>
Tech. podmínky			
Obch. podmínky	Ing. Jiří Šenkýř	724 189 733	senkyr@mucl.cz
Zálohy, platby			

Za Odběratele:

V České Lípě dne 30.10.2018

Mgr. Romana Žatecká, v. r.

Za Dodavatele:

V České Lípě dne 25. 10.2018

Ing. Radomír Ondra, v. r.
předseda představenstva
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Ing. Jan Sulík, v. r.
místopředseda představenstva
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.