



TECHNICKO-CENOVÁ SPECIFIKACE

Název akce : UPS EATON 2x9390 100 kVA

Čís. nabídky : N181-0146

Část: výměna kondenzátorů

Stupeň: NABÍDKA

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Na Slovance 2
182 21 Praha 8

Zpracoval:

V Brně dne: 09.05.2018

Platnost: 30 dní

Rekapitulace rozpočtů

výměna kondenzátorů **115 270,00 Kč**

CELKEM bez DPH : 115 270,00 Kč

Rozpočet číslo R181-00742

Část: výměna kondenzátorů

REKAPITULACE

Dodávky 115 270,00 Kč
Celkem bez DPH 115 270,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Dodávky

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Kondenzátor FILM 45uF 600Vac D-STUD (120314020-002), pro PW9390	24	ks		
Kondenzátor FILM 45uF 370Vac (120311025-002), pro PW9390	36	ks		
Provedení opravy zdroje UPS	1	kpl		
Celkem				115 270,00 Kč