

- ○ stávající / nový sloup
- nové vrchní vedení nn
- nové kabelové vedení nn
- ochranná trubka KOPOFLEX DN110
- stávající kabelové vedení vn
- stávající kabelové vedení nn
- stávající vrchní vedení nn
- □ rozpojovací / přípojková skříň nn
- → uzemnění / svodič přepětivčecné uzemnění


- plynovod
- telefon
- vodovod
- kanalizace
- veřejné osvětlení
- dlažba, asfalt
- ploty
- budova
- parcela zjednodušené evidence

394 číslo popisné
323/1 124 katastrální čísla pozemková / zastavěná

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN-C, 400/230V, 50Hz atp.
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : dle ČSN 332000 4-41 (PNE 330000-1)
 živých částí izolací
 kruhy nebo přepážkami
 neživých částí ochrana samočinným odpojením od zdroje
 VNĚJŠÍ VLIVY : dle ČSN
 ZNAČENÍ : dle IEC 617-11 (ČSN 013390)
 pozn. V případě nemožnosti provést protlak
 bude kabel uložen překopem

Řez uložením kabelu:

pozn.: v místě křížení plynovodu bude kabel uložen v zaplakaném žlabu



Souhlas vlastníka pozemku s navrženým stavebním záměrem dle §96 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb
 parcela(y) č.:
 Jméno a příjmení:
 podpis:
 Jméno a příjmení:
 podpis:
 Datum:

Vzdálenosti projektovaného kabelového vedení nn od ostatních podzemních sítí		
Dle ČSN 738005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení		
	Souběh [m]	Křížení [m]
Kabely 1kV	0,05	0,05
Veřejné osvětlení	0,05	0,05
Sdělovací kabely	0,30	0,30*
	0,10**	0,10**
Plynovod NTL	0,40	0,10**
Plynovod STL	0,60	0,10**
Vodovodní sítě a přípojky	0,40	0,40*
		0,20**
Stokové sítě a kanalizační přípojky	0,50	0,30

* Nechráněné, ** V ochranné trubce

Kreslil: Jan Masařík	Projektoval: Jan Masařík	Vedoucí projektant: Ing. Jan Votrúbek	
Místo: k.ú. Rudoltice u Lanškrouna	Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín		
Název stavby:	Rudoltice, 562 nové OM, kNN		Oddělení: projekty
Část stavby:	Kabelové vedení nn		Datum: 07/2018
Obsah výkresu:	Celková situace stavby		Stupeň dok.: DUS + R
			Č. stavby: IV-12-2017584
			Formát: A3
			Č. archivní: 2018-184
			Měřítko: 1:250
			Č. výkresu: 2