



LENIA spol. s r. o.

číslo servis.listu:

zakázkové číslo:

F25 - Servisní list

technik:

Verze č. 2

REVIZE	ÚDRŽBA	OPRAVA	DEMONTAŽ	JINÉ / REKLAMACE	oprava záruční	oprava pozáruční
E Z S	E P S	A C S	C C T V	DT, DVT, VS,OST. ( )		

**OBJEKT:** přesná adresa:

odpovědný pracovník: tel., fax, e-mail:

**Zjištěný stav (popis):**

**Pracovní výkon (popis)\*: ... \*) nehodící se škrtněte**

- Seznámení se s místem a poruchou – události
- Diagnostika instalovaného zařízení
- Identifikace poruchy – události – vady
- Odstranění poruchy – události – vady
- Odzkoušení správné funkce zařízení
- Předvedení funkčního stavu zákazníkovi
- Proškolení uživatele z obsluhy zařízení

Z

N

**Váš pracovní výkon: Z = zasahuje do stavby, zařízení je pevně spojeno se stavbou ; N = nezasahuje do stavby**

**ZÁKLADNÍ POPIS SYSTÉMU:**

**KOMUNIKACE:** PCO - rádiový PCO - linkový GSM/GPRS/IP \* ATH

Stav:\*) nehodící se škrtněte

**DODANÝ MATERIÁL:**

<b>ZÁVĚR:</b> nutná následná – oprava – kontrola, ale provozně funkční plně funkční bez závad	oprava	kontrola
	ANO	

výchozí místo:	cílové místo:	<b>Celkem:</b>
počet hod.na 1 prac.:	počet pracovníků:	počet km:
datum:	jméno technika:	hod práce:
		hod na cestě:

VOYJÁDRĚNÍ ZÁKAZNÍKA KE KVALITĚ	Spokojen	Nespokojen
- průběh akce, včasnost, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- dopad na provoz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA	ANO	NE
Objednatel je plátce DPH dle zák.č. 235/2004 Sb. o DPH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Práce jsou určeny pro ekonomickou činnost objednatele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Údaje pro potřeby možného přenesení daňové povinnosti dle § 92e zák.č. 235/2004 Sb. o DPH. Za správnost těchto údajů odpovídá objednatel a tuto skutečnost stvrzuje svým podpisem.

<b>Převzal</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
		(odpovědné osoby, razítko)



LENIA spol. s r. o.

## F18 - Protokol o kontrole provozuschopnosti EPS

Verze č. 2

ORGANIZACE JE REGISTROVÁNA MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 2889

### Protokol o kontrole provozuschopnosti (zkoušce činnosti) EPS

dle § 7 a § 8 odst. vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Dne ..... byla provedena kontrola provozuschopnosti (zkouška činnosti) zařízení EPS instalovaného v objektu: Poliklinika Praha 7, Františka Křížika 22

provozovatel: .....

Kontrola provozuschopnosti proběhla v souladu s platnou legislativou, použitými technickými normami a technickými podmínkami výrobce.

#### Potvrzení kontrolujícího:

Potvrzují, že pro kontrolu provozuschopnosti (zkoušku činnosti) uvedeného zařízení splňují podmínky dle § 10, odst. 1 a 2 Vyhlášky 246/2001 Sb.

#### Průběh a výsledky zkoušek zařízení EPS - výrobce ZETTLER:

##### a) kontrola hlásičů požáru

Zařízení	Počet	Výsledek
Hlásič kouře optický a termodiferenciální	230	Vyhovuje
Hlásič		Vyhovuje
Hlásič laserový		Vyhovuje
Hlásič tlačítkový	19	Vyhovuje

##### b) kontrola ovládání dalších zařízení

Zařízení	Počet	Výsledek
Sirény (typ .....)	24	Vyhovuje
Ovládání dveří		Vyhovuje
Ovládání VZT		Vyhovuje
Ovládání požárních klapek		Vyhovuje
Ovládání výtahů		Vyhovuje
Ovládání výstupního zařízení	23	Vyhovuje

##### c) kontrola záložních akumulátorů

Ústředna	Akumulátor	Dobýjecí napětí	Odběr v záložním provozu	Kapacita akumulátorů	Doba záložního provozu	Výsledek
ID .....	2x12V/ Ah	V	A	Ah	hod	Vyhovuje
Zdroj I	2x12V/ Ah	V	A	Ah	hod	Vyhovuje
Zdroj II	2x12V/ Ah	V	A	Ah	hod	Vyhovuje
Zdroj III	2x12V/ Ah	V	A	Ah	hod	Vyhovuje

provozovatel

(datum, razítko a podpis)

Servisní organizace

(razítko a podpis)