



- LEGENDA**
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
 - STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
 - STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘIŇ
 - NOVÉ ROZPOJOVACÍ SKŘIŇ
 - UZEMNĚNÍ + HODNOTA UZEMNĚNÍ
 - VODOVOD
 - KANALIZACE
 - PLYNOVOD
 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ TELEFONICA O2
 - KOMUNIKACE
 - VJEZDOVÉ BRÁNY A VSTUPY NA POZEMKY
 - BUDOVY A ČÍSLA POPISNÁ
 - HRANICE A ČÍSLA POZEMKOVÝCH PARCEL

EL INSTALACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-1, PNE 330000-1 ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 A DALŠÍCH DOTYČENÝCH ČSN. V MÍSTĚCH PŘÍPADNĚHO KRÍŽENÍ, NEBO SOUBĚHU S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI SÍTĚMI, BUDDO PROVEDENA OPAĚŘENÍ DLE ČSN 73 6005.

PŘED ZAPOČETÍM VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INSTALACÍ. TRASE VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INSTALACÍ.

VNEJŠÍ VLIVY: VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz 400/230V/TN-C
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE PNE 330000-1
 ŽIVÝCH ČÁSTÍ: 6I. 3.2.2.3 KRYTÍ, NEBO PŘEPÁŽKAMI 6I. 3.2.2.4 IZOLACE 6I. 3.2.2.1 POLOHU
 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: 6I. 3.3.2.5 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

SCHVÁLIL	ING. MILOŠ MARTINEC	MATEX HK
VYPRACOVAL	ING. MILAN MŇUK	Kladská 181
STAVEBNÍ ÚŘAD	CHLUNMEC NAD CIDLINOU	500 03 Hradec Králové
INVESTOR	ČEZ DISTRIBUCE a.s.	IČO: 25968807 DIČ: CZ25968807
AKCE:		
DATUM	05/2016	
STUPEŇ PD	DPS	
MĚŘITKO	1:1000	
POČET A4	2	
ČÍSLO STAVBY	N-12-2014265	
Č. PŘÍLOHY	D.1	

Lovčice, čp.3, URBAN KOVO, rozš.knn

PŘÍLOHA: SITUACE STAVBY